

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



TECHNISCHE FICHE

HASPEL 20M EN 30M VAST

CODE 4020 (20M)

CODE 4030 (30M)

Conform **NBN EN 671-1:2012, CE gekeurd.**
Gebruiksaanwijzing is voorzien.

Het toestel dient jaarlijks gecontroleerd te worden door bevoegde instanties. Om de vijf jaar dient er een druktest uitgevoerd te worden.



DIEPTE **20M:** **95 MM**

DIAMETER: **550 MM**

DIEPTE (incl. beugel): **170 MM**

DIEPTE **30M:** **195 MM**

DIAMETER: **550 MM**

DIEPTE (incl. beugel): **260 MM**

WAT MEER INFO

Deze vaste haspels hebben een slanglengte van 20 of 30 meter. De flenzen zijn signaalrood gelakt en in het midden vindt men de gebruiksaanwijzing terug. Via de centrale as wordt de haspel aan de muur bevestigd. Het debiet kan via de straalpijp geregeld worden. De straalpijp zit in een vergrendeld mechanisme aan de toevoerafsluiter, pas na het openen van de afsluiter kan de straalpijp worden vrijgemaakt. Elke haspel wordt na fabricatie getest en onder druk gezet om eventuele lekkages op te sporen. De testresultaten zijn op elke haspel terug te vinden.