

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



TECHNISCHE FICHE

MUURHYDRANT DSP 70

CODE 7194

Conform **NF S 61-701**



NOMINALE DIAMETER: **70 MM**

HALFKOPPELSTUK
SCHROEFDRAAD: **2 1/2"**

INGANG: **2 1/2"**

UITGANG: **2 1/2"**

TESTDRUK: **37,5 BAR**

WERKDRUK: **25 BAR**

WAT MEER INFO

De muurhydrant wordt gemonteerd onder de haspel of rechtstreeks op een toevoerleiding zodat de brandweer te allen tijden kan aankoppelen aan de toevoerleiding. De hydrantkraan is uitgerust met een rood handwiel dat als kraan dient en met een halfkoppelstuk DSP zonder grendel. Als optie kan er een blindkoppelstuk geplaatst worden met ketting. Beide zijden zijn voorzien van een rubber om een correcte afsluiting te voorzien en lekkage tegen te gaan.